

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Парабельского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Парабельский район, с. Парабель
(место составления акта)

“ 06 ” октября 20 16 г.
(дата составления акта)
16 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 36

По адресу/адресам: 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, Свердлова улица,
д. 5 (нежилое строение Муниципального казенного учреждения Администрация Парабельского
сельского поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования Па-
рабельского сельского поселения

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Парабельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Томской области о проведении **плановой** выездной проверки № 36 от
22.09.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения Администрация Парабельского сельского поселения – ис-
полнительно распорядительный орган муниципального образования Парабельского сельского по-
селения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” сентября 20 16 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 06 ” октября 20 16 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы Парабельского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Либрехт Евгений Сергеевич 27.09.2016 г., 10 час. 30 мин. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Якунин Андрей Владимирович, начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы Парабельского района управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области – главный государственный инспектор Парабельского района Томской области по пожарному надзору (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава муниципального казенного учреждения Администрация Парабельского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования Парабельское сельское поселение Либрехт Евгений Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1) Инструкция о мерах пожарной безопасности на административное здание администрации поселения не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима. (п. 2 п. 461; п. 462 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);
- 2) В плане и программе развития территории муниципального образования не предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности (обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности) (п. 9 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ч.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- 3) Не в полной мере организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно - технических знаний. (п.9 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ч.8 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- 4) Отсутствуют акты проверки источников наружного противопожарного водоснабжения. (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);
- 5) Направление движения к водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);
- 6) Не обеспечено хранение на каждом объекте администрации поселения (за исключением жилых домов), исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объектов (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);
- 7) Отсутствует программа для проведения вводного противопожарного инструктажа. (п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 14 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645);
- 8) Отсутствует программа для проведения первичных противопожарных инструктажей. (п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 18 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645);
- 9) Отсутствует график проведения повторных противопожарных инструктажей. (п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

- от 25.04.2012 г. № 390; п. 23 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645);
- 10) Не все должностные лица администрации сельского поселения в установленном порядке назначенные за обеспечение пожарной безопасности, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением Губернатора Томской области №318-ПА от 2008 года. (п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645);
- 11) В месте расположения приемно - контрольного прибора пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. (п. 64 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);
- 12) Раствор углекислотного огнетушителя №5, расположенного в помещении котельной находится в неисправном состоянии (лопнут). (п. 478 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);

Лицами, допустившими нарушения, являются: должностное лицо – Глава муниципального казенного учреждения Администрация Парабельского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования Парабельское сельское поселение Либрехт Евгений Сергеевич

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение отделения надзорной деятельности и профилактической работы Парабельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении **плановой** выездной проверки №36 от 22.09.2016 г., предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 36/1/1 от 06.10.2016 г. (из 12 пунктов со сроком исполнения до 15.03.2017г; протоколы об административном правонарушении в области пожарной безопасности №№ 106;107 от 06.10.2016 г.



Подписи лиц, проводивших проверку:

А.В. Якунин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава муниципального казенного учреждения Администрация Парабельского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования Парабельское сельское поселение Либрехт Евгений Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“06” октября 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)