

Протокол испытаний подземной воды № 720

от 10 сентября 2018 г.

| | |
|---|--|
| Акт приёма/сдачи пробы № | 335 |
| Наименование предприятия (организации): | ООО «Строитель» |
| Место отбора пробы: | Колонка, с. ПарABELь, ул. Шишкова. |
| Вид отобранной пробы: | Разовая |
| Объем пробы: | 1,5 дм ³ |
| Сведения о консервации: | Не законсервирована |
| Пробу отобрал (Ф.И.О.): | Эрфорт Д. Д. |
| Дата и время отбора пробы: | 05. 09. 2018 г., 18 ⁰⁰ |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию: | 06. 09. 2018 г., 09 ²⁰ |
| Дата проведения анализа | Начало: 06. 09. 2018 г. Окончание: 10. 09. 2018 г. |

Результаты испытаний:

| № | Определяемый показатель | Единица измерения | ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03/ СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат испытаний | Погрешность, ± Δ | Наименование НД на МВИ |
|-----|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|--|
| 1. | Цветность | градусы (°) | - / 20 | 28,0 | 5,6 | РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
| 2. | Мутность | ЕМФ | - / 2,6 | 2,9 | 0,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 |
| 3. | Перманганатная окисляемость | мгО/дм ³ | - / 5,0 | 5,5 | 0,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 4. | Сухой остаток | мг/дм ³ | - / 1500 | 449 | 40 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| 5. | Водородный показатель, рН | ед. рН | - / (6 - 9) | 7,1 | 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6. | Жёсткость (общая) | ⁰ Ж | - / 7,0 | 7,4 | 0,7 | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 |
| 7. | Аммоний-ион | мг/дм ³ | - | 3,10 | 0,65 | ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 |
| 8. | Азот нитритный | мг/дм ³ | - | 0,354 | 0,065 | РД 52.24.381-2006 |
| 9. | Нитрат-ион | мг/дм ³ | 45 / 45 | 2,87 | 0,52 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
| 10. | Сульфат-ион | мг/дм ³ | 500 / 500 | 5,3 | 0,8 | РД 52.24.405-2005 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| 11. | Хлорид-ион | мг/дм ³ | 350 / 350 | <10,0 | | ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 |
| 12. | Железо (общее) | мг/дм ³ | 0,3 / 0,3 | 2,02 | 0,30 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 13. | Марганец (растворим. формы) | мг/дм ³ | 0,1 / 0,1 | 0,53 | 0,09 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |

Ответственный исполнитель: _____

/И. В. Конева/

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг» _____

/Т. Д. Кириленко/



Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания

Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ